



COMPANIA AQUASERV S.A.

Sucursala: Luduș

ORC: J26/1897/30.11.2006; CUI: 19277720

Strada: Piața Unirii nr. 5

Cod poștal: 545200, ROMÂNIA

Telefon: +40-(0) 265-411.425

Fax: +40-(0) 265-411.425

E-mail: ludus@aquaserv.ro

www.aquaserv.ro

Nr. înregistrare: 229033 / 04.12.2025

MODEL 1

Către : **dl Iurian Alexandru – primar al
COMUNA ZAU DE CAMPIE
Str.Republicii, nr.18
Jud. Mureș**

Urmare a cererii dvs. înregistrată cu nr. de mai sus, prin care solicitați :

Aviz de amplasament pentru obiectivul: „**Reactualizare P.U.G. si R.L.U. com.Zau de Campie**”, adresa com. Zau de Cîmpie, jud. Mureș.

Vă facem cunoscute următoarele :

Ca rezultat al analizei documentelor anexate la cerere emitem :

AVIZUL DE AMPLASAMENT Nr. 229033 / 04.12.2025

cu următoarele condiții și precizări:

1. Pe planul de încadrare anexat s-au trasat orientativ rețelele edilitare de apă din zonă. Rețelele edilitare de canalizare sunt în administrarea Primăriei Zau de Cîmpie și nu sunt în evidențele noastre.
2. Cu 5 zile înainte de începerea lucrărilor, **beneficiarul sau constructorul lucrării va solicita prezența delegatului Companiei Aquaserv S.A. - Sucursala LUDUȘ la fața locului**; cu această ocazie se va întocmi un proces verbal de predare a amplasamentului de lucru și se va stabili oportunitatea asigurării asistenței tehnice pe parcursul lucrărilor. Totodată se va stabili traseul exact al rețelelor de apă și canalizare.
3. La amplasarea în plan și pe verticală a conductelor sau/și cablurilor electrice subterane se vor respecta distanțele prescrise față de conductele de distribuție apă și canalizare exterioară conform SR 8591 – 1997.
4. Intersectarea conductelor de apă – canal, a bransamentelor de apă potabilă și racordurilor de canalizare se va face de regulă perpendicular pe axul acestora. În cazuri excepționale se admit traversări sub un alt unghi, dar nu mai mic de 60°.
5. În zona rețelelor de apă și canalizare toate săpăturile se vor executa manual.
6. Dacă pe parcursul lucrărilor se întâlnesc conducte de apă-canal, bransamente de apă, respectiv racorduri de canalizare neevidențiate pe planșe (neidentificate), executantul lucrării are obligația de a opri lucrarea și să anunțe urgent DEPARTAMENTUL DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ sau DEPARTAMENTUL COLECTARE APE UZATE (după caz) din cadrul Companiei Aquaserv S.A.- Sucursala LUDUȘ, pentru soluționarea pe teren de comun acord a situației nou create.
7. În cazul deteriorării rețelelor de apă-canal de către constructor (contractant), în timpul lucrărilor, acesta este obligat să sisteze lucrările și să anunțe de urgență secțiunile nominalizate mai sus din cadrul Companiei Aquaserv SA- Sucursala LUDUȘ.
8. Pentru orice fel de deteriorare sau avarie a rețelelor de distribuție a apei potabile și canalizare, a bransamentelor de apă și racorduri de canalizare cauzată în timpul execuției lucrărilor care fac obiectul prezentului aviz, se fac direct răspunzători beneficiarul și executantul lucrărilor, iar costul lucrărilor de remediere, precum și pagubele cauzate consumatorilor din zonă ca urmare a acestor deteriorări, vor fi suportate de către părțile interesate în realizarea lucrărilor.
9. Nerespectarea prevederilor de la punctele 2,5 și 7 duce la anularea prezentului aviz.
10. Prezentul aviz va fi înmănat constructorului (contractantului) de către beneficiar, pentru cunoașterea condițiilor de lucru.
11. Capacele de cămine de pe amplasamentul străzii se vor aduce la cota carosabilului modernizat.
12. Prezentul aviz are o valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

REPREZENTANT SUCURSALĂ,
ec. Chereș Radu

REFERENT TEHNIC,
ing. Detesan Ramona

REACTUALIZARE P.U.G. ȘI R.L.U. - COMUNA ZAU DE CÂMPIE REGLEMENTĂRI ECHIPARE EDILITARĂ

