



**Distribuție
Energie
Electrică
România**
Sucursala Mures

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Mures
str. Calarasilor, Nr.103, 540320, Targu Mures, Jud. Mures

Tel: +40 265 205 703

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14516614

Fax: +40265 205704

office.mures@distributie-
energie.ro

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000201269

www.distributie-energie.ro

Către COMUNA ZAU DE CAMPIE,

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 7030250901440 / 22.09.2025 pentru obiectivul: REACTUALIZARE P.U.G SI R.L.U COMUNA ZAU DE CAMPIE ,JUDETUL MURES SATELE :ZAU DE CAMPIE ,BARBOSI,BOTEL,BUJOR-HODAIE ,CIRETEA GAURA SINGELUI,MALE, TAU,STEFANEASCA

de la adresa: ZAU DE CAMPIE, sat -, strada ZAU DE CIMPIE, nr. FN, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal 547660, numar cadastral -, județul Mures.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7030250901440 / 13.10.2025

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelilor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Medie tensiune**/Joasa tensiune -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 22.09.2027**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. - și a Certificatului de urbanism nr. 12 / 12.09.2025
6. Tariful de emitere a avizului de amplasament este în valoare de **95.00 lei**, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala MURES) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.



**Distribuție
Energie
Electrică
România**
Sucursala Mures

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Mures
str. Calarasilor, Nr.103, 540320, Targu Mures, Jud. Mures

Tel: +40 265 205 703

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14516614

Fax: +40265 205704

office.mures@distributie-
energie.ro

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000201269

www.distributie-energie.ro

10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

PENTRU AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE se va prezenta o NOUA solicitare în baza unui NOU CERTIFICAT DE URBANISM (în zona rețelelor electrice ale DEER Mures se vor respecta normativele în vigoare).

Prezentul aviz s-a eliberat DOAR pentru REACTUALIZARE PUG SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM COMUNA BEICA cu satele apartinătoare : BEICA DE SUS, CACUCIU, SĂNĂTĂȚI DE PADURE, SERBENT SI NADASA, JUD. MURES.

Pe amplasamentul studiat sunt instalatii aflate in exploatarea si in gestiunea DEER Sucursala Mures.

Zonele în care nu sunt constructii se vor considera ca fiind zone de circulație redusă.

- Înainte de începerea lucrărilor, se va lua legătura cu COR MT-JT, pentru încheierea unui proces verbal de predare amplasament de lucru. Cu această ocazie se va stabili oportunitatea acordării unei eventuale întreruperi de tensiune.
- La începerea lucrărilor, în colaborare cu COR MT-JT, se vor efectua sondaje pentru identificarea precisă a traseelor PRIZELOR DE PAMINTARE în jurul instalațiilor de 0,4 kV și LEA 20 kV și a PT -lor , FATA DE CARE CONDUCTELE PROIECTATE, VOR FI AMPLASATE LA O DISTANTA MINIMA DE 2 m, în conformitate cu normativele în vigoare.
- Fata de LEA se va respecta Ordinul ANRE nr. 239 / 2019 - Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protecție și siguranța aferente capacităților energetice și PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea și executarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune.
- Cu ocazia lucrărilor de săpături (mecanizate sau manuale) sub și în apropierea liniilor de energie electrică, se va avea grijă ca acestea să nu periclitizeze poziția și stabilitatea stălpilor, prevenind astfel deteriorarea instalațiilor din zonă.
- SE VA REFACE FUNDATIA STALPIILOR CARE SUNT AFECTATI.
- Fata de LES 0,4 kV din zona echiparea edilitara se va face respectandu-se distantele minime impuse de normativul NTE007/08/00 - "Normativ pentru proiectarea și executia rețelelor de cabluri electrice"
- La începerea lucrărilor, în colaborare COR MT-JT, se vor efectua sondaje pentru identificarea precisă a traseelor LES 0,4 kV , intrucat traseele subterane indicate pe planul de situatie anexat, sunt orientative. Săpăturile în această zonă se vor efectua manual, cu mare atenție, prevenind astfel deteriorarea cablurilor în exploatare și accidentarea prin electrocutare.
- La încrucișările dintre conducta de gaz și cablul electric se vor prevedea răsuflători.
- Distanța minimă între cablurile electrice subterane și conductele de gaz metan proiectate vor fi de : 0,25 m în caz de intersecție, respectiv 0,60 m în caz de apropiere.
- Este interzisă suspendarea cablurilor de alte cabluri sau conducte învecinate
- Gropile ramase neastupate după încetarea lucrului trebuie îngradite și marcate cu indicatoare de securitate și de circulație, iar pe timp de noapte cu semnalizare luminoasă.
- Recepția lucrării se va face înainte de astuparea acestora cu pământ și în prezența delegatului nostru, după verificarea condițiilor de coexistență cu instalațiile electrice .
- În zona subtraversărilor și în apropierea LEA 0,4., conductele subterane de gaz metan proiectate, vor respecta distanța de 2 m, măsurată pe orizontală, de la orice element al prizei de pamantare și până la peretele conductei. Identificarea prizelor de pamantare, se va face în colaborare cu COR MT-JT..
- Se va respecta Ordinul ANRE nr. 239 / 2019 - Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protecție și siguranța aferente capacităților energetice
- Dimensiunea (latimea) Zonei de Protecție și de Siguranță între construcție și LEA 20 kv - este de 12 m .
- pentru depozite deschise cu substanțe combustibile solide: înălțimea deasupra solului a celui mai înalt stalp din apropiere, plus 3 m (13 m),
- pentru construcții închise cu pericol de incendiu: 1,5 ori înălțimea deasupra solului a celui mai înalt stalp din apropiere

correct
DAȘER
NADASA

07.11.2025



**Distribuție
Energie
Electrică
România**

Sucursala Mures

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Mures
str. Calarasilor, Nr.103, 540320, Targu Mures, Jud. Mures

Tel: +40 265 205 703

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14516614

Fax: +40265 205704

office.mures@distributie-
energie.ro

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000201269

www.distributie-energie.ro

(15 m).

- Dimensiunea (latimea) Zonei de Protectie si de Siguranta a unei linii simplu sau dublu circuit are valorile: 37 m (18,5 m stanga-dreapta) pentru LEA cu tensiune de 110 kV in aceasta zona se interzice construirea sau depozitarea .
- Mentionam ca: valoarea prizelor de pamintare trebuie sa fie mai mica sau egal cu 2 ohmi. Prizele vor fi amplasate la o distanta de minim 20 m fata de instalatiile de legare la pamant ale LEA 110 kV din apropiere. Prizele de pamantare in jurul stalpilor de 110 kV sunt concentrice amplasate la 5 m de stalpi.
- ATENTIE !, orice constructie locuibila sau nelocuibila executata din materiale inflamabile, sau in care se prelucreaza-depozițeaza materiale inflamabile, va respecta distanta minima de apropiere de: 45 m (1,5 x inaltimea deasupra solului a celui mai inalt stilp din apropiere);
- La executarea unor lucrari in apropierea liniei electrice aeriene de 110 kV aflata sub tensiune, utilajele folosite vor fi amplasate astfel incat in timpul manevrării lor fata de orice parte a utilajelor sau a sarcinii sa se asigure distanta limita de 3 m, conform prescriptiilor in vigoare .
- CONFORM NORMATIVULUI PE 106 ART.XI.9 , IN ZONA IN CARE LEA TRAVERSEAZA TERENUL,DISTANTA MINIMA PE VERTICALA INTRE CONDUCTORUL INFERIOR AL LINIEI LA SAGEATA MAXIMA SI PARTEA SUPERIOARA A IMPREJMUIRII , TREBUIE SA FIE DE 1,5 m.
- In zona LEA nu veti folosi utilaje agabaritice .
- Beneficiarul lucrării este direct raspunzator material si penal pentru lucrarile executate care conduc la deteriorari de instalatii electrice si accidente de munca. Beneficiarul se obliga sa suporte integral contravaloarea lucrarilor de reparatii a instalatiilor deteriorate, precum si daunele cauzate de intreruperea alimentării cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrarile executate .
- In caz de revizie sau de interventie, proprietarul de teren va asigura imediat si neconditionat ori de cate ori vor fi necesare si la orice ora, accesul organelor de exploatare SDEE Mures in vederea remedierii defectelor, in conformitate cu prevederile Legii nr.123 / 2012.
- Conform Legii Energiei Electrice nr.123 / 2012: art.44 punctul 4, terenurile pe care se situeaza retelele electrice de distributie existente la intrarea in vigoare a prezentei legi sunt si raman proprietatea publica a statului; iar art.49 punctul f, pentru protejarea retelelor electrice de distributie se interzice persoanelor fizice si juridice sa limiteze sau sa ingradeasca prin executia de imprejmuire, prin constructii sau prin orice alt mod accesul la instalatiile operatorului de distributie.

Director Sucursala

MURES

OVIDIU TANCA

Alin
Beresescu

Semnat digital de
Alin Beresescu
Data: 2025.10.15
10:11:41 +03:00

Sef S.A.R. / Coordonator Compartiment
MURES

ALEXANDRU CRISTIAN GRAMA

Anda
Dinu

Semnat digital de
Anda Dinu
Data: 2025.10.14
12:08:37 +03:00

Intocmit

Teodora Mera